



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-0776/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Przewody wodne rozciągliwe FPWR ze stali odpornej na korozję

Zawierający / containing: stale nierdzewne 1.4404, 1.4307, 1.4541, 1.4301, 1.4305, mosiądz CW617N, NBR, EPDM

Przeznaczony do / destined: połączeń armatury i innych urządzeń w instalacjach wodociągowych wody zimnej, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody ciepłej oraz instalacjach grzewczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

FAMAS S.A.
90-546 Łódź
ul. Lipowa 89

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

FAMAS S.A.
90-546 Łódź
ul. Lipowa 89


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.05.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.05.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 maja 2020

The date of issue of the certificate: 27th May 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska



dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH